



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. (48231) 2-33-86. E-mail ond_bezhetsk@69.mchs.gov.ru

И.о. директору
МОУ «Сукроменская СОШ»
Цветковой Людмиле
Александровне

19 августа 2025 года № 77

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

19.08.2025 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Тришкина Кристина Дмитриевна, рассмотрев постановление о возбуждении производства об административном правонарушении от 14.08.2025 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – Цветкову Людмилу Александровну – и.о. директора МОУ «Сукроменская СОШ» установила:

14 августа 2025 г. Бежецким межрайонным прокурором старшим советником юстиции Корень Р.В. было возбуждено административное дело в отношении и.о. директора МОУ «Сукроменская СОШ» - Цветкова Л.А. Установлено, что Цветкова Л.А. являясь ответственной за обеспечение пожарной безопасности на территории образовательного учреждения МОУ «Сукроменская СОШ» нарушила Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), а именно:

1. Руководитель организации не обеспечил наличие устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток второго этажа. Осн. ППР в РФ п. 14;
2. На объекте запитки огнетушитель (расположенный в библиотеке) расположен не в специальной подставке из негорючего материала, исключающее падение или опрокидывание. Осн. ППР в РФ п. 409;
3. На объекте запитки огнетушитель (в кабинете физики) расположен не в специальной подставке из негорючего материала, исключающее падение или опрокидывание. Осн. ППР в РФ п. 409;
4. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих первичные средства пожаротушения (огнетушители) на двери кабинета физики. Осн. ППР в РФ п. 36.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны Цветковой Людмилы

Александровны – и.о. директора МОУ «Сукроменская СОШ». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на объекте образования МОУ «Сукроменская СОШ», по адресу: Тверская область, Бежецкий МО, с. Сукромны, д. 148, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ **Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.**

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Инспектор ОНД и ПР –государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

Тришкина К.Д.

(подпись лица, вынесшего постановление)



Получила 19.08.2025 лср /Цветкова Л.А./